Rozdzielnice TA0.2K; TA1.2K

P= 5kW

I = 8,5A

SYSTEM TN-S
Samoczynne wyłączenie



Zabezpieczenie F103 dla obw. Gk.02.3 dotyczy wyłącznie rozdzielnicy TA0.2K

Q1 -rozłącznik izolacyjny In=20A /3bieg./ producent dowolny, montaż na szynę TH35.

							Rewizja	- - -	Nr rysunku	ER-10 ark.-
OUTIN ARCHITEKTURA 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30 lok. 27 tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91 email: pracownia@outinarchitektura.pl	Obiekt	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIEJSKA I POWIATOWA Nowy Dwór Mazowiecki ul. I. J. Paderewskiego 22	Stadium	Projekt Wykonawczy	Branża	ELEKTRYCZNA	Nr uprawnień		Data	Podpis
	Inwestor	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIEJSKA I POWIATOWA Nowy Dwór Mazowiecki ul. I. J. Paderewskiego 22	Tytuł rysunku	Schemat ideowy rozdzielnic TA0.2K i TA1.2K	Projektant	inż. Andrzej Kowalczyk			12.2016	
					Projektant	inż. Stanisław Cywiński	St-399/82		12.2016	