SYSTEM TN-S
Samoczynne wyłączenie



obw. oświetlenie zewnętrzne

Odpływy rezerwowe przeznaczone do zasilania oświetlenia terenu. Szczegółowy opis działań koniecznycdh do podjęcia w tym zakresie zawarto w części opisowej opracowania

koncentrator nr 113

K301 - stycznik modułowy 16A/1Z
Us=230V montaż na szynę.
Producent dowolny.

K401, K402 - stycznik modułowy 40A/1Z
Us=230V mont. na szynę.
Producent dowolny.

UWAGA - sposób zasilania właściwy dla stsowania wypustów zasil. Przy stosowaniu gniazd sekcję nr "50x" bezwzględnie wyposażyć w wył. różnicowoprądowy.

							Rewizja	- - -	Nr rysunku	ER-03 ark.2
OUTIN ARCHITEKTURA 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30 lok. 27 tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91 email: pracownia@outinarchitektura.pl	Obiekt	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIEJSKA I POWIATOWA Nowy Dwór Mazowiecki ul. I. J. Paderewskiego 22	Stadium	Projekt Wykonawczy	Branża	ELEKTRYCZNA	Nr uprawnień		Data	Podpis
	Inwestor	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIEJSKA I POWIATOWA Nowy Dwór Mazowiecki ul. I. J. Paderewskiego 22	Tytuł rysunku	Schemat ideowy rozdzielnicy TAP.2	Projektant	inż. Andrzej Kowalczyk			12.2016	
					Projektant	inż. Stanisław Cywiński	St-399/82		12.2016	