SYSTEM TN-S
Samoczynne wyłączenie



Odpływy rezerwowe przeznaczone do zasilania oświetlenia terenu. Szczegółowy opis działań koniecznycdh do podjęcia w tym zakresie zawarto w części opisowej opracowania

koncentrator nr 111/112

koncentrator nr 110

UWAGA - sposób zasilania właściwy dla stsowania wypustów zasil. Przy stosowaniu gniazd sekcję nr "60x" bezwzględnie wyposażyć w wył. różnicowoprądowy.

K501, K502 - stycznik modułowy 40A/1Z Us=230V mont. na szynę. Producent dowolny.

DOBÓR APARTURY:

SA1 - łącznik w ukł. sterowania montaż na szynę. Funkcja: ręczne załączanie obw. ster. 1Z/Us=240VAC. Prod. dowolny

KA1 - zegar astronomiczny 2P/Us=230V prod. dowolny. Wyposażony w funkcję załączania z opóźnieniem i wyłączania z wyprzedzeniem czasowym

							Rewizja	- - -	Nr rysunku ER-02 ark.3
OUTIN ARCHITEKTURA 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30 lok. 27 tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91 email: pracownia@outinarchitektura.pl	Obiekt	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIEJSKA I POWIATOWA Nowy Dwór Mazowiecki ul. I. J. Paderewskiego 22	Stadium	Projekt Wykonawczy	Branża	ELEKTRYCZNA	Nr uprawnień		Data / Podpis
	Inwestor	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIEJSKA I POWIATOWA Nowy Dwór Mazowiecki ul. I. J. Paderewskiego 22	Tytuł rysunku	Schemat ideowy rozdzielnicy TAP.1	Projektant	inż. Andrzej Kowalczyk			12.2016
					Projektant	inż. Stanisław Cywiński	St-399/82		12.2016