SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA - BUDYNEK BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ i POWIATOWEJ w NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM



Złącze kablowe montowane przed budynkiem.
Własność PGE DYSTRYBUCJA.
Złącze zintegrowane z układem pomiarowym rozliczeniowym.
Dobór złącza, konfiguracja układu pomiarowego wg opracowania PGE DYSTRYBUCJA.

INSTALACJE WYKONAĆ W SYSTEMIE TN-S

Zasilanie obiektu w systemie TN-C
Punkt podziału sieci wykonać w RG

Oznaczenia:

RG - *rozdzielnica główna obiektu*

TA2.1, TA1.2, TA1.1, TA0.2, TA0.1, TAP.2, TAP.1 - *rozdzielnice administracyjne obszarowe*

TA2.1K, TA1.2K, TA1.1K, TA0.2K, TA0.1K - *rozdzielnice zasilania odbiorów dedykowanych*

PWP - *przeciwpożarowy wyłącznik prądu obwodów zasilania gwarantowanego*

TOM - *rozdzielnica ośw. ekspozyc. muzeum*
KOT - *kaeta oświetlenia tarasu*
RWC - *rozdzielnica węzła cieplnego*

RNW1, RNW2 - *szafki zasilająco-sterujące central wentylacyjnych*

RW - *kaseta zas. sterująca windy*

Kolorem czerwonym zaznaczono zasilanie odbiorów związanych z ochroną przeciwpożarową obiektu

Kolorem zielonym zaznaczono zasilanie odbiorów dedykowanych

RNW1, RNW2, RWC, RW - szafy lub kasety zasilająco sterujące stanowiące rozwiązanie systemowe i w związku z tym integralny element dostawy danego systemu lub instalacji. Poza zakresem opracowania

PRACOWNIA PROJEKTOWA:

OUTIN ARCHITEKTURA
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
ul. Zakroczymska 30 lok. 27
tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91
email: pracownia@outinarchitektura.pl

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 22

INWESTOR:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ADRES BUDOWY:

ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Działka ewidencyjna 11/2, obręb 0035 (8-09)

BRANŻA:	FAZA:
ELEKTRYCZNA	WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA	E-01

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PROJEKTANCI:	PODPIS:	DATA:
inż. Stanisław Cywiński upr. nr St-399/82		
inż. Andrzej Kowalczyk		
OPRACOWAŁ:		
mgr inż. Piotr Morawski		

DATA:	REWIZJA:	SKALA:
grudzień 2016		- - -