SYSTEM TN-S
Samoczynne wyłączenie



Algorytm sterowania oświetlenia tarsu na dachowego wg informacji w części opisowej opracowania.

kaseta ośw. tarasu na dachowego

koncentrator nr 101/102

szafka zasilania urządzeń internetu Urzędu Miasta

K501 - stycznik modułowy 25A/1Z Us=230V montaż na szynę. Producent dowolny.

UWAGA - sposób zasilania właściwy dla stsowania wypustów zasil. Przy stosowaniu gniazd sekcję nr "60x" bezwzględnie wyposażyć w wył. różnicowoprądowy.

DOBÓR APARTURY:

SA1 - łącznik w ukl. sterowania montaż na szynę. Funkcja: ręczne załączanie obw. ster. 1Z/Us=240VAC. Prod. dowolny

KZS1 - zegar sterujący programowalny 2P/Us=230V prod. dowolny.
Wyposażony w zegar czasu rzeczywistego i możliwość programowania tygodniowego z możliwością wprowadzenia conajmniej dwóch sekwencji "załącz - wyłącz" w okresie jednej doby

							Rewizja	- - -	Nr rysunku ER-08 ark.3
OUTIN ARCHITEKTURA 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30 lok. 27 tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91 email: pracownia@outinarchitektura.pl	Obiekt	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIEJSKA I POWIATOWA Nowy Dwór Mazowiecki ul. I. J. Paderewskiego 22	Stadium	Projekt Wykonawczy	Branża	ELEKTRYCZNA	Nr uprawnień		Data / Podpis
	Inwestor	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIEJSKA I POWIATOWA Nowy Dwór Mazowiecki ul. I. J. Paderewskiego 22	Tytuł rysunku	Schemat ideowy rozdzielnicy TA2.1	Projektant	inż. Andrzej Kowalczyk		12.2016	
					Projektant	inż. Stanisław Cywiński	St-399/82	12.2016	