SYSTEM TN-S
Samoczynne wyłączenie



Ga.01.16	WC2	S.01.5(z)	Wtt.01.1	Wtt.01.2	Wtt.01.3
YDYżo3x2,5	YDYżo3x1,5	YDYżo4x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5	YDYżo3x1,5
obw. gn. 230V	went. kanał.	obw. ośw.	koncentrator SSWIN	centralka CPZ	koncentrator SSWIN
		obw. oświetlenie zewnętrzne	koncentrator nr 108/109	centralka syst. przyzywowego	koncentrator nr 107

DOBÓR APARTURY:

SA1 - łącznik w ukł. sterowania montaż na szynę. Funkcja: ręczne załączanie obw. ster. 1Z/Us=240VAC. Prod. dowolny

KA1 - zegar astronomiczny 2P/Us=230V prod. dowolny. Wyposażony w funkcję załączania z opóźnieniem i wyłączania z wyprzedzeniem czasowym

K501 - stycznik modułowy 16A/1Z Us=230V montaż na szynę. Producent dowolny.

UWAGA - sposób zasilania właściwy dla stsowania wypustów zasil. Przy stosowaniu gniazd sekcję nr "60x" bezwzględnie wyposażyć w wył. różnicowoprądowy.

							Rewizja	- - -	Nr rysunku	ER-04 ark.3
OUTIN ARCHITEKTURA 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Zakroczymska 30 lok. 27 tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91 email: pracownia@outinarchitektura.pl	Obiekt	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIEJSKA I POWIATOWA Nowy Dwór Mazowiecki ul. I. J. Paderewskiego 22	Stadium	Projekt Wykonawczy	Branża	ELEKTRYCZNA	Nr uprawnień		Data	Podpis
	Inwestor	BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIEJSKA I POWIATOWA Nowy Dwór Mazowiecki ul. I. J. Paderewskiego 22	Tytuł rysunku	Schemat ideowy rozdzielnicy TA0.1	Projektant	inż. Andrzej Kowalczyk			12.2016	
					Projektant	inż. Stanisław Cywiński	St-399/82		12.2016	