BIBLIOTEKA MIEJSKA I POWIATOWA - POZIOM I PIĘTRA

SYSTEM TN-S
Samoczynne Wyłączenie



UWAGI:

1. Wszystkie projektowane linie wlz układać na projektowanych trasach kablowych.
2. Wszystkie kable i przewody układać w sposób zgodny z wymaganiami producenta. W szczególności zachować odpowiednie promienie gięcia, układanie kabli wykonywać w temperaturze otoczenia zgodnej z wymaganiami producenta lub przedmiotowej normy.
3. Kable i przewody układać w taki sposób by nie uszkodzić powłok izolacyjnych. W przypadku uszkodzenia wymienić układany kabel. Nie dopuszczalne jest dokonywanie napraw uszkodzonych kabli i przewodów.
4. Sposób wykonania przepustów kablowych przez przegrody budowlane omówiono w części opisowej opracowania. Dla przepustów kablowych przez przegrody stanowiące oddzialenie stref pożarowych zachować zasadę odporności ogniowej przepustu równej odporności ogniowej przegrody.

Projektowane linie wlz rozpatrywać łącznie ze schematem strukturalnym - rys. E-01. Przed przystąpieniem do prac instalacyjnych Wykonawca dokona samodzielnej oceny możliwości usytuowania rozdzielnic w proponowanych miejscach. W przypadku istotnych rozbieżności - uzgodnić z projektantem rozwiązanie zamienne.

PRACOWNIA PROJEKTOWA:
OUTIN ARCHITEKTURA
OUTIN ARCHITEKTURA
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,
ul. Zakroczymska 30 lok. 27
tel.: 501 248 911, fax: 22 775 80 91
email: pracownia@outinarchitektura.pl

TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM UL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO 22

INWESTOR:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

ADRES BUDOWY:
ul. Ignacego Jana Paderewskiego 22
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Działka ewidencyjna 11/2, obręb 0035 (8-09)

BRANŻA:	FAZA:
ELEKTRYCZNA	WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU:	NR RYSUNKU:
Plan instalacji linii wlz - rzut I piętra	E-16

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

PROJEKTANCI:	PODPIS: DATA:
inż. Stanisław Cywiński upr. nr St-399/82	
inż. Andrzej Kowalczyk	
OPRACOWAŁ:	
mgr inż. Piotr Morawski	

DATA:	REWIZJA:	SKALA:
grudzień 2016		1:100